



2550


Multi Reparos
para Válvulas de Descarga

Marca: Hydra Max*
Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"

01

Feche o registro integrado da válvula e/ou do banheiro e aperte o acionador para escoar o restante da água da tubulação.

02




Retire o parafuso regulador (A) juntamente com a cruzeta (B) e a mola (C).

03




Retire a tampa frontal com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8001). É normal escoar um pouco de água dentro da tubulação.

04



Substitua o kit Reparo Cartucho completo (A). Não é necessário lubrificar, o produto já vem lubrificado.

05



Substitua o vedante (A) da tampa frontal com o auxílio de uma chave de fenda pequena ou de um objeto pontiagudo. Certifique-se que o vedante esteja com a abertura no sentido da válvula de descarga (1).

06



Recoloque o cartucho, encaixe a tampa frontal juntamente com a mola e a cruzeta e prenda-o com o parafuso regulador.

07

Abra o registro integrado da válvula e/ou do banheiro e recoloca o acabamento.

Sistemas hidrossanitários

CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.
Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach
89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
sacc@censi.com.br - Fone: 47 3331 0500
www.censi.com.br